

**Aktualizacja do Komunikat nr  
1 – Woda warunkowo zdatna do  
picia – wodociąg publiczny  
Sułoszowa (S-2)**

Data aktualizacji: 13.01.2025 r.


## KOMUNIKAT NR 2

### Dla mieszkańców miejscowości Sułoszowa zaopatrywanych w wodę z ujęcia S-2 Sułoszowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 7 stycznia 2025 r. z wodociągu publicznego Sułoszowa S-2 z punktów: ujęcie S-2 oraz z dwóch dodatkowych punktów na sieci, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom wodociągiem publicznym Sułoszowa S-2.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość badanych prób wody z sieci wodociągu publicznego Sułoszowa S-2, w zakresie parametrów grupy A z uwzględnieniem badań w kierunku azotanów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również do innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Opracowała: Wioletta Drzewińska  
data aktualizacji: 13.01.2025 r.

**KOMUNIKAT NR 1**  
**„Woda z wodociągu publicznego Sułoszowa (S-2) podawana dla**  
**mieszkańców miejscowości Sułoszowa (gmina Sułoszowa)**  
**jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”**

**Dotyczy mieszkańców miejscowości Sułoszowa na terenie gminy Sułoszowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w badaniach laboratoryjnych próby wody pobranej w dniu 9 grudnia 2024 r. z ujęcia wody Sułoszowa S-2 stwierdzono ponadnormatywną zawartością **azotanów** w wodzie w ilości 71±10 mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l).

PPIS w Krakowie wskazuje, że woda **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krakowie zawiadamia mieszkańców, że:

„Woda z wodociągu publicznego Sułoszowa (S-2), podawana dla mieszkańców miejscowości Sułoszowa na terenie gminy Sułoszowa jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów w ilości 71±10 mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) **nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki.**

**W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów.**

W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m. in. do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców.”

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. *rozporządzenia*.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska