

KOMUNIKAT NR 1

„Woda z wodociągu publicznego Sułoszowa (S-1) podawana dla mieszkańców miejscowości: Sułoszowa jest niezdatna do spożycia przez ludzi.”

Dotyczy konsumentów w miejscowości Sułoszowa korzystających z wody podawanej z wodociągu publicznego Sułoszowa (S-1), w gminie Sułoszowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli oraz bakteriami Escherichia Coli dostarczanej z wodociągu publicznego Sułoszowa (S-1) w gminie Sułoszowa, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Sułoszowa wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 1 lipca 2020 r. (w ramach kontroli wewnętrznej) z wodociągu publicznego Sułoszowa S-1 stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości >100 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz parametru grupy Escherichia Coli w ilości >100 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli i Escherichia Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. splukiwanie toalet.

Wójt Gminy Sułoszowa jako zarządzający wodociągiem publicznym Sułoszowa (S-1) został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Opracowała:
Justyna Mucha

data aktualizacji:
3 lipca 2020 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk