

Sułoszowa, 23.01.2014 roku

GK.271.1.2014

**Uczestnicy postępowania
(wszyscy)**

dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: Budowa drogi gminnej w Sułoszowej I w km (0+000 do 0+237), oraz rowu odpływowego w km (0+000 do 0+165).
ogłoszony w BZP Nr: 18118 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pytanie nr 3 – Na przekrojach normalnych przewidziano zastosowanie geotkaniny natomiast w przedmiarze robót brak pozycji do zastosowania geotkaniny. Czy należy wycenić użycie geotkaniny, a jeśli tak to prosimy o podanie stosownej specyfikacji?.

Odpowiedź: Tak, proszę wycenić obmiar wg. rysunku. W załączeniu do SIWZ skrócony STWIORB.

Pytanie nr 4 – W związku z rozbieżnościami na rysunkach i w przedmiarze robót, prosimy o podanie wymiarów korytek betonowych jakie należy zastosować do zabudowania w rowie?

Odpowiedź: Wycenić korytka - elementy betonowe ściekowe typowe płaskie o wymiarach 50x60x15 z meniskiem wklęsłym 8-10cm (łatwe do przejazdu), wg projektu.

Pytanie nr 5 – Czy istnieje możliwość zamiany rur betonowych średnicy 1500 mm na rury z stalowej blachy falistej tej samej średnicy?.

Odpowiedź: Tak. W zasadzie stosuje się powszechnie rury żelbetowe, i takie zaprojektowano i przyjęto do operatu wodno-prawnego. Przy założeniu, że rury z blachy falistej nie pogorszą warunków przepływu, a ponadto Wykonawca zapewni dostarczenie atestu, aprobaty dopuszczającej dany wyrób do stosowania przy budowie przepustów pod drogami publicznymi.

Z uwagi na inną technologię budowy przepustu z blachy stalowej falistej, Wykonawca dostarczy Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) uproszczony rysunek przepustu z rur stalowych falistych z fundamentem, obsypką i izolacją oraz STWIORB na tego typu przepust. Aprobata i rys. zamienny winien być dostarczone przed wykonaniem robót.

z poważaniem

Wójt Gminy Sułoszowa

/Stanisław Gorajczyk/